



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC24024418593

发证日期: 2024 年 01 月 16 日
有效期至: 2029 年 01 月 15 日

委托人名称 浙江华昱欣科技有限公司
及注册地址 浙江省杭州市西湖区转塘街道久耀商业中心 3 号楼 9-10 层

制造商名称 浙江华昱欣科技有限公司
及注册地址 浙江省杭州市西湖区转塘街道久耀商业中心 3 号楼 9-10 层

生产企业名称 嘉兴光弘科技电子有限公司
及生产地址 中国浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 148 号 A 栋

产品名称和系列、规格、型号 三相组串逆变器
见附件

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC24024418593

纸 号:

HYX-S50K-T

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A;
交流输出:3/N/PE~, 220V/380V; 230V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 83.6A, 额定交流输出功率 50kW;

HYX-S40K-T

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A;
交流输出:3/N/PE~, 220V/380V; 230V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 66.9A, 额定交流输出功率 40kW;

HYX-S36K-T

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A;
交流输出:3/N/PE~, 220V/380V; 230V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 60.2A, 额定交流输出功率 36kW;

HYX-S33K-T

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A;
交流输出:3/N/PE~, 220V/380V; 230V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 55.2A, 额定交流输出功率 33kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC24024418593

纸 号:

HYX-S30K-T

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A;
交流输出:3/N/PE~, 220V/380V; 230V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 50. 2A, 额定交流输出功率
30kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心