

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Por medio del certificado de producto número: / By the product certificate number:

No. 240062RECO14-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: / License holder:

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.

Floor 9-10, Building 3, Jiuyao Commercial Center, Zhuantang Street, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

Marca: / Trademark:



Dirección de fábrica: / Factory location:

DBG (Jiaxing) Technology Electronics Co., Ltd.

Building A, No. 148, Tianshu Road, Jiaxing Economic and Technology Development Zone, Jiaxing City, 314000 Zhejiang, P.R. China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de producto: / Type of product:

Inversor FV / PV Inverter

Modelos: / Models:

HYX-S7K-S

HYX-S8K-S

HYX-S9K-S

HYX-S10K-S

HYX-S12K-S

Datos técnicos: /

Potencia nominal: /

7 kW

8 kW

9 kW

10 kW

12 kW

Rated characteristics:

Rated power:

Tensión nominal: /

Rated voltage:

230 V_{ac}

Frecuencia nominal: /

Rated frequency:

50 Hz

Versión Firmware: /

Firmware versión:

DSP: V01.03.01.05, ARM: V01.01.01.15

Número de fases: /

Number of phases:

Monofásico / Single-phase
(1/N/PE)

Transformador de aislamiento: /

Isolation transformer:

No / No

Está en cumplimiento con las normas: / Is in compliance with the standards:

- Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Revisión 2.1 del 9 de julio de 2021 ⁽¹⁾
- Corrección de errores de la versión 2.1 (del 9/7/2021) de la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Revisión 1.0 del 8 de octubre de 2021.

⁽¹⁾ Ver en la página 2 más detalles sobre los requisitos de esta norma que están evaluados y en cumplimiento bajo el alcance de este certificado. / See page 2 for more details regarding the standard's requirements that are evaluated and in compliance under the scope of this certificate.

Se certifica que las Unidades de Generación Eléctrica (UGE) indicadas en este certificado cumplen con los requisitos estipulados en la norma certificada para solicitudes de conexión según TIPO A. / It is certified that Power Generating Units (PGU) above indicated are in compliance with requirements detailed in the above referenced standard for grid connections of TYPE A.

El equipo antes mencionado está certificado conforme al procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-65 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-65 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 11 de junio de 2024. / This certificate is first issued on 11th June 2024.

Madrid, 11 de junio de 2024

Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager

Requisito / Requirement	Apartado / Clause	Tipo / Type	Cumplimiento / Compliance			Entidad emisora / Issuing Entity	Ev. (*)
	NTS / NTS		SÍ / YES	NO / NO	N/A		
Modo de regulación potencia-frecuencia limitado sobrefrecuencia (MRPFL-O) / Limited Frequency Sensitive Mode-Overfrequency (LFSM-O)	5.1	≥A	☒	☐	☐	SGS	P
			TR No. 240062RECO14				
Modo regulación potencia-frecuencia limitado-subfrecuencia (MRPFL-U) / Limited Frequency sensitive mode-Underfrequency (LFSM-U)	5.2	≥C	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Modo de regulación potencia-frecuencia (MRPF) / Frequency Sensitive Mode (FSM)	5.3	≥C	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Capacidad y rango de control de la potencia activa / Active power control capability and range	5.5	≥C	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima y por debajo de la capacidad máxima / Reactive power capability at maximum capacity and below maximum capacity	5.7	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Modo de control de potencia reactiva / Reactive power control mode	5.8	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Modo de control de tensión / Voltage control mode	5.8	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Modo de control de factor de potencia / Power factor control mode	5.8	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por debajo de 110 kV / Fault-ride-through capability of PPMs connected below 110 kV	5.11	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por encima de 110 kV / Fault-ride-through capability of PPMs connected above 110 kV	5.11	D	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Recuperación de la potencia activa después de una falta / Recovery of active power after a fault	5.11	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				
Inyección rápida de corriente de falta en el punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) equilibradas y en caso de faltas (monofásicas o bifásicas) desequilibradas / Rapid current injection control	5.11	≥B	☐	☐	☒	--	--
			TR No. --				

(*) Evaluado por: / Evaluated by:

P: Prueba de conformidad / Test of compliance

S: Simulación de conformidad / Simulation of compliance

