

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número: / By the product certificate number:

No. 240062RECO15-A-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: / License holder:

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.

Floor 9-10, Building 3, Jiuyao Commercial Center, Zhuantang Street, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Marca: / Trademark:



Dirección de fábrica: / Factory location:

DBG (Jiaxing) Technology Electronics Co., Ltd.

Building A, No. 148, Tianshu Road, Jiaxing Economic and Technology Development Zone, Jiaxing City, 314000 Zhejiang, P.R. China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de producto: / Type of product:

Inversor FV / PV Inverter

Modelos: / Models:

HYX-S7K-S

HYX-S8K-S

HYX-S9K-S

HYX-S10K-S

HYX-S12K-S

Datos técnicos: /

Potencia nominal / Rated power

7 kW

8 kW

9 kW

10 kW

12 kW

Rated characteristics:

Tensión nominal / Rated voltage

230 V_{ac}

Frecuencia nominal / Rated frequency

50 Hz

Versión firmware / Firmware version

DSP: V01.03.01.05

ARM: V01.01.01.15

Número de fases / Number of phases

**Monofásico / Single Phase
(L/N/PE)**

**Transformador de aislamiento /
Isolation transformer**

No / No

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** "Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla".

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / Taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures".
- **Anexo I, apartados 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 26 de junio de 2024. / This certificate is first issued on 26th June 2024.

Este certificado es válido hasta el 26 de junio de 2029. / This certificate is valid until the 26th June 2029.

Madrid, 26 de junio de 2024 / Madrid, 26th June 2024

María J. González Soria
Certificadora / Certifier

