



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC24024426937

发证日期: 2025 年 01 月 16 日
有效期至: 2029 年 01 月 31 日

委托人名称 浙江华昱欣科技有限公司
及注册地址 浙江省杭州市西湖区转塘街道久耀商业中心 3 号楼 9-10 层

制造商名称 浙江华昱欣科技有限公司
及注册地址 浙江省杭州市西湖区转塘街道久耀商业中心 3 号楼 9-10 层

生产企业名称 嘉兴光弘科技电子有限公司
及生产地址 中国浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 148 号 A 栋

产品名称和系列、规格、型号 三相组串逆变器
HYX-S100K-T; HYX-S110K-T; HYX-S120K-T

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018 (不含加权效率试验和故障穿越试验)

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 04 月 08 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC24024426937

纸 号:

HYX-S120K-T

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 20A*20;
交流输出:3/N/PE~, 380V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 190. 5A, 额定交流输出功率 120kW;

HYX-S110K-T

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流
18A*20/20A*20; 交流输出:3/N/PE~, 380V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 185. 7A, 额定交流输出
功率 110kW;

HYX-S100K-T

直流输入:MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流
18A*20/20A*20; 交流输出:3/N/PE~, 380V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 167. 2A, 额定交流输出
功率 100kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE