



Dichiarazione di conformità alla norma CEI 0-16

SEZ.A			
I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-16 V3/EC:2024-03			
Costruttore	ZHEJIANG HYXi Technology CO. ,LTD, Room 216,Block A, Building 1, No.57 Jiang'er Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China		
Tipo apparecchiatura	Inverter fotovoltaico		
Marca	HYXiPOWER		
N°fasi	Trifase Frequenza 50 Hz Tensione (F-N): 230V/400V		
Energia primaria utilizzata	Solare		
Modello del generatore	HXY-S30K-T	HXY-S40K-T	HXY-S50K-T
Potenza nominale	30'000 W	40'000 W	50'000 W
Il generatore:	- E' idoneo per installazione in impianti con Potenza superiore a 11,08 KW - E' in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale - Utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua		

SEZ.B			
Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia			
Costruttore	ZHEJIANG HYXi Technology CO. ,LDT		
Tipo	Integrata		
Modello	HXY-S30K-T	HXY-S40K-T	HXY-S50K-T

SEZ.C			
Caratteristiche del convertitore			
Costruttore del convertitore statico	ZHEJIANG HYXi Technology CO. ,LDT		
Versione Firmware	V1.0		
Modello del generatore	HXY-S30K-T	HXY-S40K-T	HXY-S50K-T
Potenza nominale	30'000W	40'000W	50'000W

SEZ.I	
Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova	
Metodo prescelto	Prove eseguite da laboratorio accreditato
Rapporti di prova (RdP)	TRPVP10126/24B/04
Emessi da:	TUV NORD
Numero accreditamento:	CNAS C183-P
Rif.Ente accreditamento:	ISO/IEC 1725:2017

SEZ.L
Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-16:2022-03
Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto Liu Chao in qualità di legale rappresentante della società Hyxipower con sede in Room 216, Block A, Building 1, No.57 Jiang'er Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China DICHIARA che gli inverter di propria costruzione di cui alle precedenti sezioni, sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-16:2022-03 e sue Varianti. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed 2000 e s.m.i)

Hangzhou lì 18/03/2025

ZHEJIANG HYXi Technology CO.,LTD
Shan Haifeng, R&D



