



Dichiarazione di conformità alla norma CEI 0-21

SEZ.A			
I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21 ED 2022-03 + V1:2022-11			
Costruttore	ZHEJIANG HYXi Technology CO. ,LTD, Room 216,Block A, Building 1, No.57 Jiang'er Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China		
Tipo apparecchiatura	Inverter fotovoltaico		
Marca	HYXiPOWER		
N.fasi	Monofase Frequenza 50Hz Tensione (F-N): 230V		
Energia primaria utilizzata	Solare		
Modello del generatore	HYX-8K-T	HYX-10K-T	HYX-12K-T
Potenza nominale	8'000 W	10'000 W	12'000 W
Il generatore:	• E' idoneo per installazione in impianti con Potenza superiore a 11,08 KW • E' in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale • Utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua		

SEZ.B			
Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia			
Costruttore	ZHEJIANG HYXi Technology CO. ,LTD		
Modello generatore	HYX-8K-T	HYX-10K-T	HYX-12K-T
Tipo	Integrata		

SEZ.C			
Caratteristiche del convertitore statico			
Costruttore	ZHEJIANG HYXi Technology CO. ,LTD		
Versione Firmware	V2.0		
Modello del generatore	HYX-8K-T	HYX-10K-T	HYX-12K-T
Potenza nominale	8'000 W	10'000 W	12'000 W

SEZ.I	
Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova	
Metodo prescelto	Prove eseguite da laboratorio accreditato
Rapporti di prova (RdP)	J24-016-WT-02
Emessi da:	Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Numero accreditamento:	Accreditamento a DAkkS, D-PL-12024-03-04
Rif.Ente accreditamento:	DIN EN ISO/IEC 17025

SEZ.L
Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03
Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto Liu Chao in qualità di legale rappresentante della società Hyxipower con sede in Room 216,Block A, Building 1, No.57 Jiang'er Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China DICHIARA che gli inverter di propria costruzione di cui alle precedenti sezioni, sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma CEI 0-21:2022-03 e sua Variante CEI 0-21; V1:2022-11. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed 2000 e s.m.i)

Hangzhou lì 29/03/2025

ZHEJIANG HYXi Technology CO.,LTD
Shan Haifeng, R&D



