



Dichiarazione di conformità alla norma CEI 0-21

SEZ.A			
I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21 ed 2022-03			
Costruttore	ZHEJIANG HYXi Technology CO. ,LTD, Room 216,Block A, Building 1, No.57 Jiang'er Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China		
Tipo apparecchiatura	Inverter fotovoltaico		
Marca	HYXiPOWER		
N°fasi	Monofase Frequenza 50 Hz Tensione (F-N): 230V		
Energia primaria utilizzata	Solare		
Modello del generatore	HXY-M1600-S HXY-M1600-SW	HXY-M1800-S HXY-M1800-SW	HXY-M2000-S HXY-M2000-SW
Potenza nominale	1600 W	1800 W	2000 W
Il generatore:	• E' idoneo per installazione in impianti con Potenza superiore a 11,08 KW • E' in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale: utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua		

SEZ.B	
Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia	
Costruttore	Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.,Ltd.
Modello SPI	HF175F/12-2HTF
Tipo SPI	Controllo elettromagnetico
Note	Interfaccia di protezione integrata nel microinverter



SEZ.C			
Caratteristiche del convertitore statico			
Modello	HXY-M1600-S	HXY-M1800-S	HXY-M2000-S
Costruttore del convertitore statico	ZHEJIANG HXYi Technology CO. ,LDT		
Versione Firmware	V01.00.02		
Potenza nominale	1600W	1800W	2000W

SEZ.I	
Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova	
Metodo prescelto	Prove eseguite da laboratorio accreditato
Rapporti di prova (RdP)	CJDJ-ESH-P23031390B-1
Emessi da:	Bureau Veritas
Numero accreditamento:	D-PL-12024-03-04
Rif.Ente accreditamento:	DIN EN ISO/IEC 17025



SEZ.L

Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03

Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto Shan Haifeng in qualità di legale rappresentante della società Hyxipower con sede in Room 216,Block A, Building 1, No.57 Jiang'er Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China

DICHIARA

che gli inverter di propria costruzione ed i relativi sistemi di accumulo, di cui alle precedenti sezioni, sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma **CEI 0-21:2022-03 e sua Variante CEI 0-21; V1:2022-11**. Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed 2000 e s.m.i)

Hangzhou lì 03/04/2025

ZHEJIANG HYXi Technology CO.,LTD

Shan Haifeng, R&D

山海峰

