



证书编号: CQC24024426937

产品认证证书

太阳能产品认证

发证日期: 2025年07月17日

有效期至: 2030年05月14日

委托人名称	浙江华昱欣科技有限公司
及注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道江二路 57 号 1 框 A 区 216 室
制造商名称	浙江华昱欣科技有限公司
及注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道江二路 57 号 1 框 A 区 216 室
生产企业名称	嘉兴光弘科技电子有限公司
及生产地址	中国浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 148 号 A 栋
产品名称和系列、 规格、型号	三相组串逆变器 HYX-S100K-T2 ; HYX-S110K-T2 ; HYX-S125K-T2
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018 (不含加权效率试验和故障穿越试验)
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年04月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





产品认证证书

太阳能产品认证

附录

证书编号: CQC24024426937

第 1 页 共 1 页
纸号:

HYX-S125K-T2

直流输入: MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 20A*16;
交流输出: 3/N/PE~, 380V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 189.9A, 额定交流输出功率 125kW;

HYX-S110K-T2

直流输入: MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 20A*16;
交流输出: 3/N/PE~, 380V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 183.8A, 额定交流输出功率 110kW;

HYX-S100K-T2

直流输入: MPPT 电压范围 140V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 20A*16;
交流输出: 3/N/PE~, 380V/400V, 50Hz/60Hz, Max. 167.1A, 额定交流输出功率 100kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE