

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 260149RECH03-B-CER

Emitido a: / Issued to:


Propietario de la licencia: /

License holder:

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.

Room 216, Block A, Building 1, No. 57 Jiang'er Road, Changhe Street,
Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Marca: / Trademark:



Dirección de fábrica: /

Factory location:

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.

28 Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Micro-inversor / Micro ESS**

Modelos: / Models:

Datos técnicos: /

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

Tensión nominal / Rated voltage

Frecuencia nominal / Rated frequency

Versión firmware / Firmware version

Número de fases / Number of phases

Transformador de aislamiento /

Isolation transformer

Ver página 2 / See page 2

Ver página 2 / See page 2

230 V_{AC}

50 Hz

V01.03.01.39

Monofásico / Single-phase
(L/N/PE)

Sí / Yes

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones: / Is in compliance with the requirements of the regulations:

- **RD 647/2020**, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. ⁽¹⁾
- **RD 413/2014**, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. ⁽¹⁾
- **RD 1699/2011**, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ **Observación:** Siendo **SOLO** certificadas las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto-reconexión y factor de potencia en la red, según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / ⁽¹⁾ **Remark:** Being **ONLY** certified the technical prescriptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, self-reconnection and power factor in the grid, as stated in the Real Decreto 647/2020.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno PROCESO 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PROCESO 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 16 de abril de 2026. / This certificate is first issued on 16th April 2026.

Este certificado es válido hasta el 16 de abril de 2031. / This certificate is valid until the 16th April 2031.

Madrid, 16 de abril de 2026 / Madrid, 16th April 2026



María J. González Soria
Certificadora



Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados: / Full list of product references and nominal characteristics:

Model	HYX-MS3000AC	HYX-MS3000AC-BP-1	HYX-MS3000AC-BP-2	HYX-MS3000AC-BP-3	HYX-MS3000AC-BP-4	HYX-MS3000AC-BP-5
DC input						
Nominal DC voltage	9.6 V					
Voltage range	6~10.95 V					
AC output						
Rated output power	1500 W	3000 W				

Model	HYX-MS3000AC-800	HYX-MS3000AC-800-BP-1	HYX-MS3000AC-800-BP-2	HYX-MS3000AC-800-BP-3	HYX-MS3000AC-800-BP-4	HYX-MS3000AC-800-BP-5
DC input						
Nominal DC voltage	9.6 V					
Voltage range	6~10.95 V					
AC output						
Rated output power	800 W					

Model	HYX-MS3000	HYX-MS3000-BP-1	HYX-MS3000-BP-2	HYX-MS3000-BP-3	HYX-MS3000-BP-4	HYX-MS3000-BP-5
PV input						
Max. DC voltage	60 V					
MPPT Voltage range	16~60 V					
AC output						
Rated output power	1500 W					

Model	HYX-MS3000-800	HYX-MS3000-800-BP-1	HYX-MS3000-800-BP-2	HYX-MS3000-800-BP-3	HYX-MS3000-800-BP-4	HYX-MS3000-800-BP-5
PV input						
Max. DC voltage	60 V					
MPPT Voltage range	16~60 V					
AC output						
Rated output power	800 W					

