

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number


Nº 260149RECH03-A-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /
License holder:

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.
Room 216, Block A, Building 1, No. 57 Jiang'er Road, Changhe Street,
Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Marca: / Trademark:



Dirección de fábrica: /
Factory location:

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.
28 Dongqiao Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Micro-inversor / Micro ESS**

Modelos: / Models:

Ver página 2 / See page 2

Datos técnicos: /
Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power
Tensión nominal / Rated voltage
Frecuencia nominal / Rated frequency
Versión firmware / Firmware version
Número de fases / Number of phases
Transformador de aislamiento /
Isolation transformer

Ver página 2 / See page 2

230 V_{AC}

50 Hz

V01.03.01.39

Monofásico / Single-phase
(L/N/PE)

Sí / Yes

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 16 de abril de 2026. / This certificate is first issued on 16th April 2026.

Este certificado es válido hasta el 16 de abril de 2031. / This certificate is valid until the 16th April 2031.

Madrid, 16 de abril de 2026 / Madrid, 16th April 2026



María J. González Soria
Certificadora



Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados: / Full list of product references and nominal characteristics:

Model	HYX-MS3000AC	HYX-MS3000AC-BP-1	HYX-MS3000AC-BP-2	HYX-MS3000AC-BP-3	HYX-MS3000AC-BP-4	HYX-MS3000AC-BP-5
DC input						
Nominal DC voltage	9.6 V					
Voltage range	6~10.95 V					
AC output						
Rated output power	1500 W	3000 W				

Model	HYX-MS3000AC-800	HYX-MS3000AC-800-BP-1	HYX-MS3000AC-800-BP-2	HYX-MS3000AC-800-BP-3	HYX-MS3000AC-800-BP-4	HYX-MS3000AC-800-BP-5
DC input						
Nominal DC voltage	9.6 V					
Voltage range	6~10.95 V					
AC output						
Rated output power	800 W					

Model	HYX-MS3000	HYX-MS3000-BP-1	HYX-MS3000-BP-2	HYX-MS3000-BP-3	HYX-MS3000-BP-4	HYX-MS3000-BP-5
PV input						
Max. DC voltage	60 V					
MPPT Voltage range	16~60 V					
AC output						
Rated output power	1500 W					

Model	HYX-MS3000-800	HYX-MS3000-800-BP-1	HYX-MS3000-800-BP-2	HYX-MS3000-800-BP-3	HYX-MS3000-800-BP-4	HYX-MS3000-800-BP-5
PV input						
Max. DC voltage	60 V					
MPPT Voltage range	16~60 V					
AC output						
Rated output power	800 W					

